

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
НА ПОСТАВКУ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ РПД-УЭТМ®-220 ИЛИ РПДО-УЭТМ®-220**

ООО «Эльмаш (УЭТМ)»
ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017
тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02



*Заполняется на каждый заказываемый
разъединитель или на партию, при пол-
ностью аналогичном исполнении всех
разъединителей партии*

Заказчик: _____
Телефон / Факс: _____
Дата заполнения заявки: _____
Наименование энергообъекта: _____

(место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция)

1. Количество и параметры заказываемых разъединителей.

1.1. Количество заказываемых разъединителей, шт:				
1.2. Количество заказываемых выносных шкафов управления приводами разъединителей, шт:				
1.3. Исполнение разъединителей:	Однополюсное <input type="checkbox"/>		Трёхполюсное <input type="checkbox"/>	
1.4. Номинальный ток разъединителей, А / Ток термической стойкости разъединителей, кА:	$I_n=1250 / I_T=25$ <input type="checkbox"/>	$I_n=1600 / I_T=40$ <input type="checkbox"/>	$I_n=1600 / I_T=50$ <input type="checkbox"/>	$I_n=2500 / I_T=40$ <input type="checkbox"/> $I_n=2500 / I_T=50$ <input type="checkbox"/>
1.5. Заземлитель со стороны пальцевого контакта:	Есть <input type="checkbox"/>		Отсутствует <input type="checkbox"/>	
1.6. Заземлитель со стороны кулачкового контакта:	Есть <input type="checkbox"/>		Отсутствует <input type="checkbox"/>	
1.7. Исполнение разъединителей по высоте опорных металлоконструкций (подставок):	Основное <input type="checkbox"/> (рис. 2,7)	Спец. <input type="checkbox"/> (рис. 2,7)	По треб. <input type="checkbox"/> (рис. 2,7)	Без подст. <input type="checkbox"/> (рис. 5,8)
- Размер Б, мм:	2800	2150	*	*
- Размер В, мм:	1350	700	*	1350
1.8. Тип стержневых изоляторов	фарфоровые <input type="checkbox"/>		полимерные <input type="checkbox"/>	
1.9. Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ	2,5 <input type="checkbox"/>		3,1 <input type="checkbox"/>	

2. Параметры управляющих приводов.

2.1. Тип привода, управляющего главными контактами разъединителя:	Моторный <input type="checkbox"/>			Ручной <input type="checkbox"/>
Номинальное напряжение электродвигателя:	переменного однофазного тока, 230 В <input type="checkbox"/>	постоянного тока, 220 В <input type="checkbox"/>	переменного трехфазного тока, 400 В <input type="checkbox"/>	-
Номинальное напряжение цепей управления:	переменного тока, 230 В <input type="checkbox"/>	постоянного тока, 220 В <input type="checkbox"/>		-
2.2. Тип привода, управляющего заземлителями:	Моторный <input type="checkbox"/>			Ручной <input type="checkbox"/>
Номинальное напряжение электродвигателя:	переменного однофазного тока, 230 В <input type="checkbox"/>	постоянного тока, 220 В <input type="checkbox"/>	переменного трехфазного тока, 400 В <input type="checkbox"/>	-
Номинальное напряжение цепей управления:	переменного тока, 230 В <input type="checkbox"/>	постоянного тока, 220 В <input type="checkbox"/>		-
2.3. Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки:	220 В			110 В <input type="checkbox"/> 220 В <input type="checkbox"/>

* Рекомендуется размеры указываться кратно 50 мм.

3. Дополнительные требования:

ЗАКАЗЧИК в лице _____

_____ (подпись, печать)
М.П.